

HANDLEIDING BRANDVEILIGHEID HALL OF FAME

Handleiding Brandveiligheid voor de eigen gebruik en bezoekende organisatoren bij Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 te Tilburg.

Versie 1.0

Voor het laatst bijgewerkt op 12/06/2025 door Mark van de Wiel

INHOUDSOPGAVE

1. Doel en Toepassingsgebied	3
2. Algemene Verantwoordelijkheden	3
3. Materiaalkeuze en –behandeling	3
4. Impregneren van Decoratiemateriaal	4
Toepassing: Gebruikt voor decoratieve stoffen, planten, houten constructies.	4
Procedure:	4
Materialen:	4
5. Vluchtroutes en Nooduitgangen	5
6. Branddetectie en Alarmering	5
7. Blusmiddelen en Plaatsing	5
8. Training en Instructie Personeel	5
9. Toezicht en Controle	5
10. Documentatie en Certificering	6

1. Doel en Toepassingsgebied

Deze handleiding is bedoeld voor eigenaren, beheerders en organisatoren van evenementen bij Hall of Fame en beschrijft de minimale vereisten voor brandveiligheid. Bij het niet volgen van deze handleiding kan de floormanager of hoofd veiligheid besluiten om materialen te weigeren.

2. Algemene Verantwoordelijkheden

- Eigenaar / Beheerder: verantwoordelijk voor structurele brandveiligheid en onderhoud van voorzieningen.
- Evenementenorganisator: verantwoordelijk voor tijdelijke aankleding, indeling, en noodprocedures tijdens het evenement.
- Personeel: moet getraind zijn in brandveilig gedrag en evacuatieprocedures.

3. Materiaalkeuze en –behandeling

Algemene richtlijnen:

Alle materialen (zoals gordijnen, doeken, decorstukken, bekleding) die worden toegepast in publiek toegankelijke ruimten moeten minimaal vlamvertragend zijn.

- Materialen worden bij voorkeur gekozen met een brandklasse volgens NEN-normen (zoals EN 13501-1):
- Klasse B of hoger voor wandbekleding, podiumdoeken, etc.
- Klasse C minimaal voor vloerbedekking in vluchtroutes.

Vermijd:

Gebruik van onbehandeld hout, stro, piepschuim of kunststoffen die snel ontbranden zonder certificering. Zie hiervoor het onderwerp materialen op pagina 4.

4. Impregneren van Decoratiemateriaal

Wat is impregneren?

Een behandeling met een brandvertragend middel waardoor materialen minder snel vlamvatten.

Toepassing:

Gebruikt voor decoratieve stoffen, planten, houten constructies.

Alleen middelen gebruiken die gecertificeerd zijn en voldoen aan de gelende norm (zoals DIN 4102 of EN 13501-1)

Procedure:

- Volg altijd de instructies van de fabrikant.
- Na behandeling moet de brandvertraging getest worden door middel van een vlamtest.
Deze test dient uitgevoerd te worden in bijzijn van of door de aanwezige floormanager Hall of Fame.
- *Voer de vlamtest uit voordat je de materialen ophangt of plaatst!*
- Regelmatig opnieuw behandelen indien materialen hergebruikt worden.

Materialen:

Onderstaand overzicht toont een lijst van materialen die niet of moeilijk te impregneren zijn, inclusief een korte toelichting.

Materiaal	Waarom niet impregneerbaar:
Synthetische kunststoffen (PP, PE, PVC)	Niet poreus, geen opname mogelijk
Gecoat/ gelamineerd textiel	Coating sluit oppervlak af
Metaal	Niet brandbaar, impregneren zinloos
Glas/keramiek	Niet poreus, geen effect
Natuursteen/ beton/ baksteen	Niet brandbaar, geen toegevoegde waarde
Synthetisch schuim (EPS, PUR)	Zeer brandbaar, slecht impregneerbaar
Gelakte/ gebeitste oppervlakken	Afgesloten oppervlak, geen opname
Waterafstotende/ wasachtige materialen	Stoten impregneermiddel af

Vlamtest

Houdt een klein monster van het materiaal gedurende 5 seconden boven een vlam. Indien het materiaal zichzelf dooft binnen 10 seconden, is het goedgekeurd.

5. Vluchtroutes en Nooduitgangen

- Duidelijk aangegeven met verlichte noodverlichting.
- Altijd vrijhouden van obstakels.
- Breedte en aantal uitgangen afhankelijk van capaciteit (volg NEN 8112 of lokale regelgeving).
- Oefen regelmatig evacuatie.

6. Branddetectie en Alarmering

Permanente locaties dienen voorzien te zijn van:

- Automatische brandmeldinstallatie (BMI);
- Rookmelders op strategische plekken;
- Duidelijk hoorbaar ontruimingsalarm.

7. Blusmiddelen en Plaatsing

Soort blusmiddel:	Toepassing:
Schuimblusser (6L)	Meubels, hout, elektrische apparatuur
CO2-blusser (5 kg)	Elektrische installaties
Brandslanghaspel	Algemeen gebruik binnen het gebouw

Plaats bij elke uitgang minimaal één geschikt blusmiddel.

Zorg dat ze bereikbaar en zichtbaar zijn.

8. Training en Instructie Personeel

Alle medewerkers kennen:

- De locatie van brandblussers en vluchtroutes.
- Hoe te handelen bij brand.
- Jaarlijkse ontruimingsoefening aanbevolen
- Minimaal 1 BHV'er vanaf 50 bezoekers.

9. Toezicht en Controle

Voorafgaand aan elk evenement:

- Controle op brandblusmiddelen, noodverlichting en vluchtroutes.
- Inventarisatie van tijdelijke aankleding en decor.
- Gebruik een checklist voor inspectie

10. Documentatie en Certificering

Indien er gebruik wordt gemaakt van aangeschafte brandveilige materialen is een vorm van documentatie of certificering verplicht. Indien dit niet aangeleverd wordt, is het overgeleverd aan de vlamtest.